

大阪中之島美術館運営事業 競争的対話の記録（第2回）（全体回答）【追加回答部分】

No.	対象資料	確認したい内容・その背景・主旨	回答
81	—	排気量・電気容量の拡張可能範囲について 検討結果の開示の時期をご教示ください。	店舗1、2全体の厨房排気量は3,500m ³ /h×8系統を想定しています。 なお、店舗2は最大4系統となります。 店舗1、2全体の動力電源容量は750kVAです。